


PROFIL - WŁĄCZENIE

HYDRANTÓW NADZIEMNYCH DN80

DO PRZEWODU SIECI WODOCIĄGOWEJ

np. PE Ø 125 x 7,4mm, SDR 17, PN 10



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW HYDRANTU NADZIEMNEGO	
NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ
1. Kolano dwukolnerzowe ze stopką typu N, DN 80mm, (GJS 500 - 7)	1kpl.
2. Zasawa klinowa, kolnerzowa DN 80 mm, PN 16, (GJS 500 -7)	1kpl.
3. Króciec 2 - kolnerzowy typu FF, DN 80mm, L = 1000 mm	1kpl.
4. Obudowa teleskopowa zasawy klinowej (DN80 mm)	1kpl.
5. Skrzyznka do zasaw DN80 mm	1kpl.
6. Opaska betonowa (kl. B15) pod skrzyznkę zasawy klinowej (prefabrykat)	1szt.
7. Część podziemna hydrantu DN 80/2350 mm (RD 1500)	1kpl.
8. Część nadziemna hydrantu DN 80/2350 mm (RD 1500)	1kpl.
9. Trójnik PE-100, SDR 11, 90 st. redukcyjny Ø 125/90 mm	1kpl.

UWAGI:

1. Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów kompletów: zasuw, obejm, obudów np. prod. AKWA,HAWLE, AVK, jednakże o parametrach równoważnych materiałowo dla w/w.

OZNACZENIA:

→ Kierunek przepływu wody

Jednostka projektowa:		26 – 220 Stąporków
Święt. Centrum Rehabilitacji		Czarniecka Góra 43
Investor:	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	
Nazwa zadania:	Czarniecka Góra 43, 26 - 220 Stąporków	
Wytniana wewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami w ŚCR w Czarnieckiej Górze		
Obręb:	Obręb ewidencyjny: 0007 Czarniecka Góra, działki nr ewid.: 437/4, 437/3	
Lokalizacja:	437/6, 437/7, 437/8, 437/9.	
Adres:	Jednostka ewidencyjna: 260508_5 Stąporków - obszar wiejski Gmina: Stąporków	
Tytuł rys.:	Hydrant nadziemny DN80 mm - rys. wykonawczy	
Autorzy opr.:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień bud. Podpis:
Projektant:	Paweł Kuszal	SWK/0170/POOS/09
Skala:	1:10	
Data opracowania:	Sierpień 2019r.	
Strona:	Projekt budowlany	Nr rysunku: W-1 Strona: